

Krzyżowa, dnia 18. 05.2020r.

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania nr 1/20 na wykonanie robót budowlanych będących kontynuacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakończeniu budowy budynku nr 11 w kompleksie pałacowo – parkowym w Krzyżowej.**

**1. Czy w toalecie dla niepełnosprawnych na parterze nie przewiduje się systemu przyzywowego?**

Odp.: W toalecie dla niepełnosprawnych przewiduje się wykonanie systemu przyzywowego.

**2. Brak schematu strukturalnego systemu oddymiania i SAP wraz z legendą i opisem poszczególnych symboli. Proszę o uzupełnienie.**

Odp. Instalację SAP należy rozpatrywać łącznie z.m.in. projektem architektury, przedmiarami robót oraz projektem pierwotnym.

**3. Czy Inwestor będzie chciał aby budynek 11 był podłączony do głównej centrali SAP? Jeśli tak proszę o przedstawienie rozwiązania.**

Odp. Zgodnie z branżą architektoniczną projekt nie uwzględnia i nie wymaga podłączenia do głównej centrali SAP.

**4. W celu wyceny proszę o przedstawienie schematu oddymiania z uruchomieniem drzwi napowietrzających.**

Odp.: Oddymianie klatki schodowej należy rozpatrywać i wykonać zgodnie z m.in. Projektem architektury, przedmiarami robót oraz projektem pierwotnym.

**5. Czy w pomieszczeniu 0.4 należy wycenić klapę ppoż w kanale wentylacyjnym gdzie ma być zamontowany wentylator?**

Odp.: Klapy ppoż i ich rodzaj ujęte są w części instalacji sanitarnych.

**6. Czy Inwestor potwierdza, że dla zasilania 3 siłowników do okien i 3 siłowników do drzwi wystarczy centrala oddymiania 8A?**

Odp. Należy zamontować centralę oddymiania zapewniającą zasilanie dla 3 siłowników do okien i 3 siłowników do drzwi.

**7. Brak opisu symboli opraw (moc, strumień świetlny, itp.)**

Odp. Dobór opraw należy rozpatrywać i wykonać zgodnie z m.in. projektem architektury, przedmiarami robót, wiedzą techniczną oraz ostateczny dobór opraw na etapie realizacji prac. Dobór opraw B1, B2, S1, S2, S3, S4, H1 oraz wszystkich innych koniecznych należy rozpatrywać i wykonać zgodnie z m.in. projektem architektury, przedmiarami robót, wiedzą techniczną oraz ostateczny dobór opraw na etapie realizacji prac.

**8. Czy Inwestor potwierdza, że w pokojach trzeba zamontować jedną oprawę więcej?**

Odp. Oświetlenie w pokojach należy wykonać zgodnie z projektem i przedmiarami i całością załączonej dokumentacji.

**9. Czy należy dołożyć włącznik przy wejściu do łazienki, który włączy światło w łazience przy rezygnacji z czujnik ruchu/obecności w łazience?**

Odp. Należy wykonać zgodnie z m.in. projektem budowlanym, przedmiarami robót, wiedzą techniczną oraz ostateczny dobór opraw na etapie realizacji prac. Inwestor nie rezygnuje z czujników ruchu/obecności w łazienkach.

**10. Czy Inwestor nie przewiduje lampy nad umywalką?**

Odp. W łazienkach pokojowych należy przewidzieć montaż lampy nad umywalką załączanej z czujnika ruchu.

**11. Czy w WC będą młynki?**

Odp. Projekt nie przewiduje wykonania młynków wc.

**12. Czy nad prysznicami nie trzeba zrobić zasilania dla wentylatorów?**

Odp.: Wentylację łazienek należy wykonać zgodnie z informacją w cz. sanitarnej projektu. (punkt 9.1. opisu)

**13. Czy na balkonach nie trzeba zamontować lampy?**

Odp. Projekt nie przewiduje wykonania lamp na balkonach. Prace wykonać zgodnie z dokumentacją.

**14. Czy w pokojach nie trzeba zrobić instalacji TV? Jeśli tak proszę o przedstawienie schematu strukturalnego i rzutu kondygnacji z lokalizacją urządzeń.**

Odp. Należy wykonać kompletną instalację TV wraz z umieszczeniem anteny na dachu zapewniającą odpowiednią siłę sygnału dla 8 odbiorników umieszczonych w 8 pokojach mieszkalnych na piętrze. Lokalizacja odbiorników widoczna na rzutach architektury. Instalację należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**15. Czy w korytarzach nie trzeba zrobić WiFi? Jeśli tak proszę o przedstawienie schematu.**

Odp. Zakres prac określono łącznie w m.in. przedmiarach robót (rozdział: instalacja sieci komputerowej).

**16. Czy w korytarzach Inwestor nie przewiduje instalacji CCTV?**

Odp. : Zakres prac określono łącznie w m.in. przedmiarach robót (rozdział: Instalacja sieci komputerowej).

**17. Czy w wycenie należy uwzględnić switch dla instalacji Cctv?**

Odp. Tak, należy wycenić switch zarządzalny 24port PoE.